



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МЧС ДНР)**

П Р И К А З

22 декабря 2021

Донецк

№ 444

**Об утверждении Перечня
нарушений требований пожарной
безопасности, при выявлении
которых инспектор
государственного пожарного
надзора выносит протокол-
постановление**



В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 и подпунктом 12 пункта 14 Положения о Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 12 апреля 2019 года № 98, на основании статьи 17 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности», а также пункта 21.2 Порядка организации работы органов государственного пожарного надзора, утвержденного приказом МЧС ДНР от 27 февраля 2020 года № 55, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 марта 2020 года, регистрационный № 3721, с целью определения случаев применения уполномоченными должностными лицами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики предупредительных мер в случае выявления при проведении плановых (внеплановых) проверок объектов надзора нарушений требований пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу возникновения пожара,

002299

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить Перечень нарушений требований пожарной безопасности, при выявлении которых инспектор государственного пожарного надзора выносит протокол-постановление (прилагается).

2. Главному государственному инспектору по пожарному надзору Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики полковнику службы гражданской защиты Костямину Д.И. организовать контроль за выполнением требований Порядка организации работы органов государственного пожарного надзора в части применения предупредительных мер, утвержденного приказом МЧС ДНР от 27 февраля 2020 года № 55, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 марта 2020 года, регистрационный № 3721, в соответствии с Перечнем нарушений требований пожарной безопасности, при выявлении которых инспектор государственного пожарного надзора выносит протокол-постановление, утвержденным настоящим Приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.А. Кострубицкий

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики

от «22» *декабря* 2021г. № *444*

Перечень нарушений требований пожарной безопасности, при выявлении которых инспектор государственного пожарного надзора выносит протокол-постановление

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Описание нарушения требований пожарной безопасности
Нарушения требований пожарной безопасности к содержанию зданий, помещений и сооружений		
1.	Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике (далее - ППБ ДНР) п. 4.2.21	При проведении новогодних праздников: допущена эксплуатация иллюминации с нарушением правил устройства электроустановок; допущено использование лампочек с мощностью превышающей 25Вт; допущено выполнение иллюминации проводами с не медными жилами; допущено подключение гирлянд к сети при помощи неисправных штепсельных соединений. Примечание: при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
Нарушения требований пожарной безопасности к инженерному оборудованию. Электроустановки		
2.	ППБ ДНР п. 5.1.3	Электрические машины, аппараты, оборудование (аппараты управления, пускорегулирования, контрольно-измерительные приборы, электродвигатели, светильники и т.д.), электропровода и кабели по выполнению и степени защиты не соответствуют классу зоны согласно ПУЭ и НПАОП 40.1-1.32-01, не имеют аппаратуру защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов.
3.	ППБ ДНР п. 5.1.4	Над взрывоопасными зонами любого класса (как в помещениях, так и в наружных взрывоопасных установках) размещено электрооборудование (светильники, прожекторы, соединительные коробки и т.п.) без средств взрывозащиты.
4.	ППБ ДНР п. 5.1.5	На объекте применяются самодельные некалиброванные плавкие вставки предохранителей.
5.	ППБ ДНР п. 5.1.7	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей

ТЯМИН

ЗНОВА

ОПОВИЧ

ЛЕВА

ВИКОВ

ИМОВ

		<p>выполнены не с помощью опрессовки, сварки, пайки или зажимов (винтовых, болтовых и т.п.).</p> <p>Примечание: протокол-постановление выносится только в случае визуального обнаружения следов оплавления, закопчения, потемнения на открыто проложенных участках электросети (в том числе и временных), а также в распределительных коробках.</p>
6.	ППБ ДНР п. 5.1.9	<p>Допущено устройство и эксплуатация временных (проложенных с нарушением требований ПУЭ и НПАОП 40.1-1.32-01) электросетей на объекте.</p> <p>Примечание: исключением могут быть временные иллюминационные установки и электропроводки, питающие места проведения строительных, временных ремонтно-монтажных и аварийных работ.</p>
7.	ППБ ДНР п. 5.1.12	<p>Расстояния между светильниками с лампами накаливания, а также другими видами светильников не соответствуют требованиям пункта 5.1.12 ППБ ДНР.</p>
8.	ППБ ДНР п. 5.1.16	<p>Электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и другие электроприборы и аппаратура включены в электросеть при помощи неисправных штепсельных соединений и электророзеток кустарного изготовления.</p>
9.	ППБ ДНР п. 5.1.17	<p>В помещениях категорий по взрывопожароопасности «А» и «Б» допущено применение электрических отопительных приборов.</p>
10.	ППБ ДНР п. 5.1.27	<p>Розетки, выключатели, переключатели и другие подобные аппараты установлены на горючем основании (конструкциях) без подкладки под них сплошного негорючего токо-тепло-непроводящего материала, выступающего за габариты аппарата не менее чем на 0,01 м.</p>
11.	ППБ ДНР п. 5.1.29	<p>На объекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> допущена эксплуатация кабелей и проводов с поврежденной или в процессе эксплуатации потерявшей защитные свойства, изоляцией; допущено оставление под напряжением кабелей и проводов с неизолированными токопроводящими жилами; допущено применение самодельных удлинителей, которые не соответствуют требованиям ПУЭ и НПАОП 40.1-1.32-01, предъявляемым к переносным (передвижным) электропроводам; допущено применение нестандартного (самодельного) электронагревательного оборудования; допущено пользование поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками, выключателями и другими электроприборами; допущено подвешивание светильников непосредственно на токопроводящие провода, обёртывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатация их со снятыми колпаками (рассеивателями); допущено использование в пожароопасных зонах светильников с лампами накаливания без защитного сплошного стекла (колпаков), а также с отражателями и рассеивателями, изготовленными из горючих материалов;

		<p>допущено складирование горючих материалов, ЛВЖ, ГЖ, ГГ на расстоянии менее 1 м от электрооборудования (электродвигатели, пусковая электроаппаратура, электрощиты, трансформаторы и т.п.) и под электрощитами;</p> <p>допущено заклеивание участков электропроводки бумагой, горючими тканями;</p> <p>допущено применение для электросетей радио- и телефонных проводов.</p>
Нарушения требований пожарной безопасности к инженерному оборудованию. Отопление		
12.	ППБ ДНР п. 5.2.6	<p>На объекте допущена эксплуатация печи, имеющей противопожарные разделки (отступки) до горючих конструкций, не отвечающие строительным нормам.</p> <p>Пол из горючего материала перед топочной дверцей (топочным отверстием) не защищён металлическим листом размером 0.7 м на 0.5 м, располагающимся своей длинной стороной вдоль печи.</p>
13.	ППБ ДНР п.5.2.12	<p>На объекте допущено:</p> <p>использование печи, которая имеет трещины;</p> <p>использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов;</p> <p>использование для дымовых труб асбестоцементных и металлических труб;</p> <p>устройство глиноплетённых и деревянных дымоходов.</p>
14.	ППБ ДНР п.5.2.13	<p>На объекте допущено применение печного отопления в помещениях категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В.</p>
Нарушения требований пожарной безопасности к инженерному оборудованию. Вентиляция и кондиционирование		
15.	ППБ ДНР п.5.3.11	<p>На объекте допущено использование приточно-вытяжных воздуховодов и каналов для отвода газов от приборов отопления, газовых колонок и других нагревательных приборов.</p>
16.	ППБ ДНР п.5.3.17	<p>На объекте допущена установка кондиционеров в производственных помещениях категорий А и Б.</p>
Нарушения требований пожарной безопасности к газовому оборудованию.		
17.	ППБ ДНР п. 5.5.1	<p>Газовые плиты в помещениях установлены у стен (перегородок) из горючих материалов на расстоянии менее 0,06 м от них.</p> <p>Газовые плиты, установленные у стен (перегородок) из горючих материалов не изолированы негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по негорючему теплоизоляционному материалу толщиной не менее 3 мм.</p> <p>Изоляция не выступает за габариты плиты не менее чем на 0,1 м с каждой стороны и не менее 0,8 м сверху.</p> <p>Примечание: расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен (перегородок) должно быть не менее 0,07 м. Расстояние между плитой и неизолированной стеной (перегородкой) из горючих материалов должно быть не менее 1 м.</p>
18.	ППБ ДНР п. 5.5.2	<p>На объекте допущена установка газового оборудования для отопления и горячего водоснабжения на стенах (перегородках) из горючих материалов, не изолированных негорючими материалами, на расстоянии менее 0,03 м от стены (в т.ч. от</p>

		боковой стены). Изоляция не выступает за габариты корпуса газового отопителя, водонагревателя не менее чем на 0,1 м.
19.	ППБ ДНР п. 5.5.3	На объекте допущено размещение газобаллонных установок, другого газового оборудования с нарушением противопожарных требований строительных норм относительно газоснабжения, согласно ДБН В.2.5-20-2001 "Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение" и НПАОТ 0.00-1.74-19 «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики».
Нарушения требований пожарной безопасности к детским дошкольным учреждениям		
20.	ППБ ДНР п. 7.2.5	На объекте допущено проведение огневых (в том числе сварочных) и других пожароопасных работ при наличии в помещениях детей.
Нарушения требований пожарной безопасности к лечебным заведениям (со стационаром)		
21.	ППБ ДНР п. 7.4.6	На объекте допущена установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов и перевязочных материалов, прожарка белья, а также разогрев парафина и озокерита вне специально приспособленных для этих целей помещений. Стерилизаторы для кипячения инструментов и перевязочных материалов имеют открытые подогреватели (спирали). Опорные поверхности стерилизаторов выполнены горючими. Стерилизаторы с воздушной прослойкой между опорной поверхностью и днищем установлены на горючем основании.
22.	ППБ ДНР п.7.4.16	В зданиях лечебных учреждений допущено использование керогазов, керосинок, примусов для стерилизации медицинских инструментов; подогрева парафина и озокерита непосредственно на огне (следует применять специальные подогреватели).
Нарушения требований пожарной безопасности к предприятиям торговли и питания		
23.	ППБ ДНР п.7.6.11	Допущена установка и использование в торговых залах баллонов с горючими газами.
24.	ППБ ДНР п.7.6.14.6	Допущено на рынке применение для освещения и отопления киосков и ларьков свечей и других источников открытого огня.
25.	ППБ ДНР п.7.6.15.4	Допущено проведение огневых работ в помещении, где размещены на хранение пиротехнические изделия.
Нарушения требований пожарной безопасности к объектам промышленных предприятий		
26.	ППБ ДНР п.7.7.22	Допущена подача легковоспламеняющейся жидкости (далее ЛВЖ) и горючей жидкости (далее ГЖ) в резервуары и другие сосуды «падающей струей».
Нарушения требований пожарной безопасности к объектам хранения, ремонта и технического обслуживания транспорта		
27.	ППБ ДНР п.7.8.5	В помещениях, под навесами и на открытых площадках, где хранится транспорт, допущена подзарядка (зарядка) аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах.
28.	ППБ ДНР п.7.8.9	В помещениях для ремонта и в подсобных помещениях осуществляется капитальный и средний ремонт транспорта с

		баками, наполненными горючим (газобаллонных автомобилей – при наполненных газом баллонах), и картерами, заполненными маслом. Проводится ремонт бензобаков, без предварительной их промывки горячей водой или раствором каустической соды, не продуты паром, не просушены горячим воздухом до полного удаления остатков ЛВЖ. Допущено проведение окраски и сушки автотранспортных средств с неснятыми бензобаками или с не проведенными мероприятиями по их очистке (в том числе пропаривание, сушка).
29.	ППБ ДНР п.7.8.11	Допущено проведение ремонта, связанного с выполнением сварочных и покрасочных работ (включая искусственную сушку) автомобиля с не снятым газовым баллоном. Топливная система не продута.
Нарушения требований пожарной безопасности к объектам сельскохозяйственного производства и хранения сельскохозяйственной продукции		
30.	ППБ ДНР п. 7.9.1.2	Уборочная техника, агрегаты и автомобили не оснащены исправными искрогасителями, не оборудованы первичными средствами пожаротушения.
31.	ППБ ДНР п. 7.9.1.3	Корпуса комбайнов не оснащены заземляющей металлической цепью, касающейся земли.
32.	ППБ ДНР п. 7.9.1.4	Уборочная техника имеет признаки пробивки прокладок соединения выхлопной трубы с патрубком выпускного коллектора и коллектора с блоком двигателя.
33.	ППБ ДНР п. 7.9.1.14	Допущена работа тракторов, самоходных шасси, автомобилей и другой уборочной техники без капотов или с открытыми капотами. На комбайнах и других машинах с двигателями внутреннего сгорания, которые не имеют капотов, выпускной коллектор не защищен металлическим щитком, закрывающим его вдоль всей длины сверху и сбоку.
34.	ППБ ДНР п. 7.9.1.15	Тракторы, комбайны и другие самоходные машины, оборудованные электрическим пуском двигателя, не имеют выключателя для отключения аккумулятора от потребителя тока. Клеммы аккумулятора, стартера дистанционного электромагнитного пускателя и генератора не защищены от попадания на них токопроводящих предметов, электропроводка неисправна и не закреплена.
35.	ППБ ДНР п. 7.9.1.16	Радиаторы двигателей, валы битера, соломонабивателей, транспортеров, подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин не очищены от пыли, соломы и зерна.
36.	ППБ ДНР п. 7.9.1.17	Допущена заправка топливом уборочной техники в полевых условиях в пределах поля (ближе 30 м от поля) при не заглушенном двигателе.
37.	ППБ ДНР п. 7.9.2.1	Во время работы трактора в агрегате со стогоукладчиком выпускной коллектор и выпускная труба двигателя не защищены от попадания соломы.
38.	ППБ ДНР п. 7.9.2.5	Тракторы и автомобили, работающие на механической погрузке и транспортировке соломы и сена, не оборудованы искрогасителями.
39.	ППБ ДНР п. 7.9.3.4	При эксплуатации зерноскладов и зерносушилок допущено: применение внутри складских помещений

		зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания; применение электробытовых и самодельных электронагревательных приборов; засыпка зерна выше уровня транспортерной ленты и трение ленты о конструкции транспортера. разжигание сушилок, работающих на твердом топливе, с помощью ЛВЖ и ГЖ, а работающих на жидком топливе, - с помощью факелов.
40.	ППБ ДНР п. 7.9.3.6	Устройство топок сушилок не исключает вылетание искр. Дымовые трубы не оборудованы искрогасителями, а в местах их прохождения через горючие конструкции не устроены противопожарные разделки.
41.	ППБ ДНР п. 7.9.3.11	Во время вентилирования зерна в зерноскладах вентиляторы установлены на расстоянии менее 2 м от стен из материалов групп горючести Г1, Г2 и ближе 2,5 м от стен из материалов групп горючести Г3, Г4. Воздуховоды изготовлены из горючих материалов.
Нарушения требований пожарной безопасности к объектам хранения		
42.	ППБ ДНР п. 7.10.1.14	В складских помещениях допускается эксплуатация газовых плит, печей, бытовых электронагревательных приборов.
43.	ППБ ДНР п. 7.10.2.16	Автомобили-цистерны и специально оборудованные автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, ЛВЖ и ГЖ не имеют: надежное заземление, выключатели для отключения аккумулятора автомобиля, не менее двух огнетушителей, покрывало из войлока или негорючего теплоизоляционного материала, ящик с сухим песком, лопату. Выхлопные трубы не выведены под радиатор и оборудованы неисправными искрогасителями.
44.	ППБ ДНР п. 7.10.2.31	На территории склада ЛВЖ и ГЖ допущено: проведение ремонтных работ на трубопроводах, заполненных нефтепродуктами; проведение монтажных и ремонтных работ с применением огневых (сварочных) работ на расстоянии ближе 20 м от наполненных резервуаров, а также от пустых резервуаров для ЛВЖ и ГЖ, если они не очищены в установленном порядке.
45.	ППБ ДНР п. 7.10.3.9	В складах для хранения баллонов с горючими газами выполнено не водяное, не паровое низкого давления или не воздушное отопление.
Нарушения требований пожарной безопасности к культовым сооружениям		
46.	ППБ ДНР п. 7.11.30	Подсвечники и другие устройства, в которых используется открытый огонь, установлены на горючую поверхность или на негорючую, которая выступает за их габариты менее чем на 0,5м.
47.	ППБ ДНР п. 7.11.32	Подсвечники и другие устройства, в которых используется открытый огонь, расположены от горючих конструкций и от горючих отделочных материалов на расстоянии менее чем 1 м.
48.	ППБ ДНР п. 7.11.40	Допущена открытая прокладка проводов и кабелей на расстоянии, менее чем 1 м от иконостаса, выполненного из горючих материалов.
Нарушения требований пожарной безопасности к автозаправочным станциям		
49.	ППБ ДНР	Слив нефтепродуктов в подземные резервуары проводится не

	п. 7.12.10	закрытым способом (трубопроводом или через шланг). Наконечники сливных шлангов изготовлены из материала, который не исключает возможность искрообразования при ударах о корпус резервуара, и не заземлены.
50.	ППБ ДНР п. 7.12.11	Автоцистерны во время слива топлива на АЗС не присоединены к заземляющему устройству.
51.	ППБ ДНР п. 7.12.21.6	Допущен слив топлива из автоцистерны через замерный люк.
Нарушения требований пожарной безопасности к избирательным участкам		
52.	ППБ ДНР п. 7.14.14	Допущено подключение осветительной электросети к электросети не при помощи штепсельного разъема.
Нарушения требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ		
53.	ППБ ДНР п. 8.1.1.4	Проведение огневых работ на постоянных и временных местах осуществляется без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара: очистки рабочего места от горючих материалов, защиты горючих конструкций, обеспечения первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и лопатой, ведром с водой).
54.	ППБ ДНР п. 8.1.1.6	Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, до начала этих работ не приведено в пожаровзрывобезопасное состояние (в том числе удалены пожаровзрывоопасные вещества и отложения, отключены действующие коммуникации, произведена безопасными методами очистка, пропарка, промывка, обеспечены вентиляция и контроль за воздушной средой). Примечание: допускается в исключительных случаях, если это предусмотрено регламентом работ, с письменного разрешения должностного лица, выдавшего наряд-допуск на выполнение работ.
55.	ППБ ДНР п. 8.1.1.7	Место проведения огневых работ не очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице п. 8.1.1.7. ППБ ДНР.
56.	ППБ ДНР п. 8.1.1.8	Находящиеся в пределах указанных в таблице п. 8.1.1.7. ППБ ДНР радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4, а также горючие части оборудования и изоляция не защищены от попадания на них искр металлическими экранами, покрывалами из негорючего теплоизоляционного материала или иными способами и при необходимости не политы водой.
57.	ППБ ДНР п. 8.1.1.9	Не закрыты негорючими материалами все смотровые, технологические и вентиляционные люки, монтажные и другие проёмы в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где осуществляются огневые работы, с целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, на соседние этажи, близлежащее оборудование.
58.	ППБ ДНР п. 8.1.1.12	Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях, в которых использованы горючие материалы, не ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. Примечание: высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а

		расстояние между перегородкой и полом - не более 50 мм, для предотвращения разлета раскаленных частиц этот зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 x 1,0 мм.
59.	ППБ ДНР п. 8.1.1.17	При проведении сварочных и других огневых работ допущено: размещение постоянных мест для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях; проведение сварки, резки или пайка свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски или другого горючего покрытия; проведение огневых работ в одежде и рукавицах со следами масел и жиров, бензина, керосина и т.п.; выполнение огневых работ на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными материалами, а также находящимися под давлением негорючими жидкостями, газами, парами и воздухом или под электрическим напряжением; проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими утеплителями.
60.	ППБ ДНР п. 8.1.2.11	При проведении газосварочных и газорезательных работ: допущена работа от одного водяного затвора двух и более сварщиков; допущено использование шлангов, длина которых превышает 30 м, а при выполнении монтажных работ - 40 м. Примечание: применение шлангов длиной более 40 м разрешается в исключительных случаях, с письменного разрешения должностного лица, выдавшего наряд-допуск на выполнение работ.
61.	ППБ ДНР п. 8.1.3.2	Соединение сварочных проводов выполнено не при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Используются оголенные или с поврежденной изоляцией провода, а также применяются нестандартные электропредохранители.
62.	ППБ ДНР п. 8.1.3.5	Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, выполнено не с помощью болтов, струбцин и зажимов.
63.	ППБ ДНР п. 8.1.3.7	При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях обратным проводом от свариваемого изделия до источника тока используется не изолированный провод. Примечание: по качеству изоляции обратный провод не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.
64.	ППБ ДНР п. 8.1.3.10	Электросварочная установка на время работы не заземлена.
65.	ППБ ДНР п. 8.1.4.1	Рабочее место при проведении работ с использованием паяльных ламп не очищено от горючих материалов, а конструкции из горючих материалов, находящиеся на расстоянии менее 5 м, не защищены экранами из негорючих материалов или не политы водой (водным раствором пенообразователя и т.п.).
66.	ППБ ДНР	Допущен подогрев битумных смесей внутри помещений

	п. 8.1.5.9	приборами с открытым огнем.
67.	ППБ ДНР п. 8.1.5.11	Допущена установка котлов для разогрева битумных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях зданий и сооружений.
Нарушения требований пожарной безопасности при проведении окрасочных работ		
68.	ППБ ДНР п. 8.2.3	Огневые работы (сварочные и т.п.) проводятся на расстоянии ближе 15 м от открытых отверстий окрасочных и сушильных камер.
69.	ППБ ДНР п. 8.2.15	При окраске распылением краскораспылители не заземлены.
Нарушения требований пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ		
70.	ППБ ДНР п. 8.4.40	Для отопления мобильных (инвентарных) зданий используются не паровые и не водяные калориферы, а также электрообогреватели не заводского изготовления. Примечание: при эксплуатации калориферов и электрообогревателей необходимо учитывать требования пунктов 5.1.18, 5.1.19 ППБ ДНР.
71.	ППБ ДНР п. 8.4.43	Допущено применение в тепляках открытого огня, а также огневых, электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения.
72.	ППБ ДНР п. 8.4.44	Допущено применение для сушки и обогрева помещений самодельных нагревательных приборов, жаровен, мангалов, электроприборов с открытыми электронагревательными элементами.
73.	ППБ ДНР п. 8.4.54	Допущено включение электрокалорифера, при неработающем вентиляторе.
74.	ППБ ДНР п. 8.4.55	Допущена установка осветительных прожекторов на кровлях из горючих материалов и на строениях с полимерными утеплителями в ограждающих конструкциях.

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору МЧС ДНР
полковник службы гражданской защиты



Д.И. Костямин