

ПЕРЕЧЕНЬ

огнезащитных составов производства ДНР, применение которых на территории Донецкой Народной Республики согласовано с МЧС ДНР.

№ п/п	Наименование состава	Обрабатываемый материал	Гарантийный срок эксплуатации состава согласно согласованному регламенту работ по огнезащитной обработке	Срок действия сертификата соответствия по огнезащитной обработке
1.	«Эндотерм ХТ-150»	деревянные конструкции и кабельная продукция	10 лет	12.06.2024
2.	«Эндотерм 400202»	стальные конструкции	10 лет 12 лет для системы с лаком ХП-734	12.06.2024
3.	«Эндотерм 210104»	стальные конструкции	10 лет при слабоагрессивных воздействиях 5 лет при среднеагрессивных воздействиях	12.06.2024
4.	«Эндотерм 170205»	стальные	10 лет при	17.07.2023

		конструкции	слабоагрессивных воздействиях 5 лет при среднеагрессивных воздействиях	
5.	«Эндотерм 250103»	древесина и изделия из нее	10 лет	17.07.2023
6.	«Детерм-ЭД»	древесина и изделия из нее. стальные конструкции. пучки проводов и кабели.	3 года	26.12.2026